


检验检测报告



240503100197
有效期:2030年08月26日

达拉特旗检字 (水质) 第 2024SZ0205 号

样品名称: 生活饮用水 (末梢水)

标称生产厂家/样品来源: 内蒙古丝绸之路有限公司

送检单位: 达拉特旗疾病预防控制中心食环科

检验类别: 卫生监测

达拉特旗疾病预防控制中心

2024 年 11 月 25 日



本 中 心 声 明

- 一、 本报告无本中心“检验检测报告专用章”无效。
- 二、 本报告检验数据及结论涂改无效。
- 三、 本报告无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 四、 未经本中心书面批准，不得复制本报告。经同意复制的检验报告复印件未重新加盖“检验报告专用章”无效。
- 五、 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出。
- 六、 送样委托检验，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品。
- 七、 分包项目用“△”表示。

本中心地址：达拉特旗树林召镇建设路5号

邮 编：014300

电 话：0477—3947104

达拉特旗疾病预防控制中心
检验检测报告

达拉特旗检字（水质）第 2024SZ0205 号

样品名称	生活饮用水（末梢水）	商 标	/
检验类别	卫生监测	样品标识（编号）	2024SZ0282
标称生产单位	/	样品来源	达拉特旗第十小学
样品状态、规格及数量	聚乙烯瓶、玻璃瓶、无菌袋装/6200ml	样品生产日期或批号	/
送检单位	达拉疾控中心食环科	送检单位地址	达拉建设路 5 号
送 样 人	冯波	送样日期	2024 年 11 月 12 日
收样日期	2024 年 11 月 12 日	检验日期	2024 年 11 月 12 日
检 验 依 据	生活饮用水标准检验方法 GB/T5750-2023		
检 验 项 目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH 值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐（以 N 计）、氨（以 N 计）、铝、铁、锰、铜、锌、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、高锰酸盐指数（以 O2 计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三卤甲烷		
检验结果	该样品所检项目除游离氯均符合 GB5749—2022《国家生活饮用水卫生标准》中表 1 生活饮用水水质常规指标及限值及表 2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求；		
评 价	当采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定三氧化氯和游离氯，两项指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求； (检验报告专用章)		
备 注			

编制: 邵小慧

审核: 邵小慧

签发: 邵小慧

编制日期: 2024.11.25

审核日期: 2024.11.25

签发日期: 2024.11.25

达拉特旗疾病预防控制中心

检验检测报告

达拉特旗检字（水质） 第 2024SZ0205 号

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项评价
1	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1	≤15 度	5 度	符合
2	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1	≤1NTU	<0.5 NTU	符合
3	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1	无	无	符合
4	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	符合
5	PH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1	6.5~8.5	8.24	符合
6	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 11.1	≤1000mg/L	176 mg/L	符合
7	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 10.1	≤450 mg/L	118 mg/L	符合
8	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 6.2	≤1.0 mg/L	0.8 mg/L	符合
9	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 5.2	≤250 mg/L	12.49 mg/L	符合
10	硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 8.3	≤10 mg/L	3.23 mg/L	符合
11	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 4.2	≤250 mg/L	23.69 mg/L	符合
12	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 7.4	≤0.05mg/L	<0.0016 mg/L	符合
13	氨 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 11.5	≤0.5mg/L	0.19 mg/L	符合
14	铁	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 5.1	≤0.3 mg/L	<0.3 mg/L	符合
15	锰	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 6.1	≤0.1 mg/L	<0.1 mg/L	符合
16	铜	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 7.2	≤1.0 mg/L	<0.2 mg/L	符合
17	锌	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 8.1	≤1.0mg/L	<0.05 mg/L	符合

达拉特旗疾病预防控制中心
检验检测报告

达拉特旗检字（水质） 第 2024SZ0205 号

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项评价
18	砷	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 9.1	≤0.01mg/L	4.1 ug/L	符合
19	汞	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 11.1	≤0.001mg/L	<0.1 ug/L	符合
20	铅	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 14.3	≤0.01mg/L	<0.07 ug/L	符合
21	镉	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 12.4	≤0.005mg/L	<0.06 ug/L	符合
22	铝	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 4.5	≤0.2mg/L	1.9 ug/L	符合
23	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 13.1	≤0.05 mg/L	0.022 mg/L	符合
24	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2023 4.1	≤3.0mg/L	0.60 mg/L	符合
25	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 4.3	≤0.06 mg/L	<0.016 μg/L	符合
26	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 6.2	≤0.06mg/L	<0.007 μg/L	符合
27	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 7.2	≤0.1mg/L	<0.010 μg/L	符合
28	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 5.2	≤0.1mg/L	<0.023 μg/L	符合
29	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 15.2	≤0.05mg/L	<0.0037 mg/L	符合
30	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 16.2	≤0.1mg/L	<0.0044 mg/L	符合
31	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 21.2	≤0.7 mg/L	0.0257 mg/L	符合
32	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 20.2	≤0.7 mg/L	<0.0024 mg/L	符合
33	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.3	出厂水≥0.3mg/L 末梢水≥0.05mg/L	0.03 mg/L	不符合
34	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 8.4	出厂水≥0.1mg/L 末梢水≥0.02mg/L	0.03 mg/L	符合

达拉特旗疾病预防控制中心


检验检测报告

达拉特旗检字（水质） 第 2024SZ0205 号

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项评价
35	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1	100CFU/mL	13 CFU/mL	符合
36	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.3	不应检出	未检出	符合
37	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2023 7.3	不应检出	未检出	符合
38	三卤甲烷	25-28 总和	该化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.00037	符合

以下空白

检验检测报告



240603100197
有效期2030年08月26日

达拉特旗检字（水质）第 2024SZ0204 号

样品名称：生活饮用水（末梢水）

标称生产厂家/样品来源：内蒙古丝绸之路有限公司

送检单位：达拉特旗疾病预防控制中心食环科

检验类别：卫生监测

达拉特旗疾病预防控制中心

2024 年 11 月 25 日



本 中 心 声 明

- 一、 本报告无本中心“检验检测报告专用章”无效。
- 二、 本报告检验数据及结论涂改无效。
- 三、 本报告无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 四、 未经本中心书面批准，不得复制本报告。经同意复制的检验报告复印件未重新加盖“检验报告专用章”无效。
- 五、 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出。
- 六、 送样委托检验，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品。
- 七、 分包项目用“△”表示。

本中心地址：达拉特旗树林召镇建设路5号

邮 编：014300

电 话：0477—3947104

达拉特旗疾病预防控制中心
检验检测报告

达拉特旗检字（水质）第 2024SZ0204 号

样品名称	生活饮用水（末梢水）	商 标	/
检验类别	卫生监测	样品标识（编号）	2024SZ0281
标称生产单位	/	样品来源	万通家和小区 (16-3-402)
样品状态、规格及数量	聚乙烯瓶、玻璃瓶、无菌袋 装/6200ml	样品生产日期 或批号	/
送检单位	达拉特旗疾控中心食环科	送检单位地址	达拉特建设路 5 号
送 样 人	冯波	送样日期	2024 年 11 月 12 日
收样日期	2024 年 11 月 12 日	检验日期	2024 年 11 月 12 日
检 验 依 据	生活饮用水标准检验方法 GB/T5750-2023		
检 验 项 目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH 值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐（以 N 计）、氨（以 N 计）、铝、铁、锰、铜、锌、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、高锰酸盐指数（以 O2 计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三卤甲烷		
检验结果	该样品所检项目均符合 GB5749—2022《国家生活饮用水卫生标准》中表 1 生活饮用水水质常规指标及限值及表 2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求；		
评 价	当采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定一氧化氯和游离氯，两项指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求；		
备 注	（检验报告专用章） 达拉特旗疾病预防控制中心 检验检测专用章 1506210031118		

编制：邵小蕊 审核：张明明 签发：王

编制日期：2020.11.25 审核日期：2024.11.25 签发日期 2024.11.25

达拉特旗疾病预防控制中心
检验检测报告

达拉特旗检字（水质）第 2024SZ0204 号

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项评价
1	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1	≤15 度	5 度	符合
2	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1	≤1NTU	<0.5 NTU	符合
3	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1	无	无	符合
4	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	符合
5	PH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1	6.5~8.5	8.19	符合
6	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 11.1	≤1000mg/L	189 mg/L	符合
7	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 10.1	≤450 mg/L	124 mg/L	符合
8	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 6.2	≤1.0 mg/L	0.8 mg/L	符合
9	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 5.2	≤250 mg/L	13.53 mg/L	符合
10	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 8.3	≤10 mg/L	3.05 mg/L	符合
11	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 4.2	≤250 mg/L	24.74 mg/L	符合
12	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 7.4	≤0.05mg/L	<0.0016 mg/L	符合
13	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 11.5	≤0.5mg/L	0.04 mg/L	符合
14	铁	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 5.1	≤0.3 mg/L	<0.3 mg/L	符合
15	锰	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 6.1	≤0.1 mg/L	<0.1 mg/L	符合
16	铜	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 7.2	≤1.0 mg/L	<0.2 mg/L	符合
17	锌	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 8.1	≤1.0mg/L	<0.05 mg/L	符合

达拉特旗疾病预防控制中心

检验检测报告

达拉特旗检字（水质） 第 2024SZ0204 号

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项评价
18	砷	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 9.1	≤0.01mg/L	4.4 ug/L	符合
19	汞	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 11.1	≤0.001mg/L	<0.1 ug/L	符合
20	铅	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 14.3	≤0.01mg/L	<0.07 ug/L	符合
21	镉	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 12.4	≤0.005mg/L	<0.06 ug/L	符合
22	铝	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 4.5	≤0.2mg/L	2.0 ug/L	符合
23	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 13.1	≤0.05 mg/L	0.020 mg/L	符合
24	高锰酸盐指数（以 O2 计）	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2023 4.1	≤3.0mg/L	0.60 mg/L	符合
25	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 4.3	≤0.06 mg/L	<0.016 μg/L	符合
26	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 6.2	≤0.06mg/L	<0.007 μg/L	符合
27	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 7.2	≤0.1mg/L	<0.010 μg/L	符合
28	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 5.2	≤0.1mg/L	<0.023 μg/L	符合
29	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 15.2	≤0.05mg/L	<0.0037 mg/L	符合
30	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 16.2	≤0.1mg/L	<0.0044 mg/L	符合
31	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 21.2	≤0.7 mg/L	0.0254 mg/L	符合
32	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 20.2	≤0.7 mg/L	<0.0024 mg/L	符合
33	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.3	出厂水≥0.3mg/L 末梢水≥0.05mg/L	0.06 mg/L	符合
34	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 8.4	出厂水≥0.1mg/L 末梢水≥0.02mg/L	0.04 mg/L	符合

达拉特旗疾病预防控制中心


检验检测报告

达拉特旗检字（水质） 第 2024SZ0204 号

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项评价
35	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1	100CFU/mL	18 CFU/mL	符合
36	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.3	不应检出	未检出	符合
37	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2023 7.3	不应检出	未检出	符合
38	三卤甲烷	25-28 总和	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.00037	符合

以下空白

检验检测报告



达拉特旗检字（水质）第 2024SZ0203 号

样品名称：生活饮用水（末梢水）

标称生产厂家/样品来源：内蒙古丝绸之路有限公司

送检单位：达拉特旗疾病预防控制中心食环科

检验类别：卫生监测

达拉特旗疾病预防控制中心

2024 年 11 月 25 日



本 中 心 声 明

- 一、 本报告无本中心“检验检测报告专用章”无效。
- 二、 本报告检验数据及结论涂改无效。
- 三、 本报告无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 四、 未经本中心书面批准，不得复制本报告。经同意复制的检验报告复印件未重新加盖“检验报告专用章”无效。
- 五、 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出。
- 六、 送样委托检验，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品。
- 七、 分包项目用“△”表示。

本中心地址：达拉特旗树林召镇建设路5号

邮 编：014300

电 话：0477—3947104

达拉特旗疾病预防控制中心

检验检测报告

达拉特旗检字（水质）第 2024SZ0203 号

样品名称	生活饮用水（末梢水）	商 标	/
检验类别	卫生监测	样品标识（编号）	2024SZ0280
标称生产单位	/	样品来源	蓝宝酒店（房间 312）
样品状态、规格及数量	聚乙烯瓶、玻璃瓶、无菌袋装/6200ml	样品生产日期或批号	/
送检单位	达旗疾控中心食环科	送检单位地址	达旗建设路 5 号
送 样 人	王泓缘	送样日期	2024 年 11 月 12 日
收样日期	2024 年 11 月 12 日	检验日期	2024 年 11 月 12 日
检 验 依 据	生活饮用水标准检验方法 GB/T15750-2023		
检 验 项 目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH 值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐（以 N 计）、氨（以 N 计）、铝、铁、锰、铜、锌、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、高锰酸盐指数（以 O2 计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三卤甲烷		
检验结果	该样品所检项目除游离氯均符合 GB5749—2022《国家生活饮用水卫生标准》中表 1 生活饮用水水质常规指标及限值及表 2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求；当采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定二氧化氯和游离氯，两项指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求；		
评 价	(检验报告专用章)		
备 注			

编制:邵小慧

审核:张明磊

签发:张明磊

编制日期:2020.11.25

审核日期:2024.11.25

签发日期:2024.11.25

达拉特旗疾病预防控制中心

检验检测报告

达拉特旗检字（水质）第 2024SZ0203 号

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项评价
1	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1	≤15 度	5 度	符合
2	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1	≤1NTU	<0.5 NTU	符合
3	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1	无	无	符合
4	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	符合
5	PH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1	6.5~8.5	8.08	符合
6	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 11.1	≤1000mg/L	228 mg/L	符合
7	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 10.1	≤450 mg/L	136 mg/L	符合
8	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 6.2	≤1.0 mg/L	0.9 mg/L	符合
9	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 5.2	≤250 mg/L	18.85 mg/L	符合
10	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 8.3	≤10 mg/L	2.67 mg/L	符合
11	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 4.2	≤250 mg/L	34.59 mg/L	符合
12	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 7.4	≤0.05mg/L	<0.0016 mg/L	符合
13	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 11.5	≤0.5mg/L	0.06 mg/L	符合
14	铁	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 5.1	≤0.3 mg/L	<0.3 mg/L	符合
15	锰	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 6.1	≤0.1 mg/L	<0.1 mg/L	符合
16	铜	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 7.2	≤1.0 mg/L	<0.2 mg/L	符合
17	锌	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 8.1	≤1.0mg/L	<0.05 mg/L	符合

达拉特旗疾病预防控制中心

检验检测报告

达拉特旗检字（水质） 第 2024SZ0203 号

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项评价
18	砷	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 9.1	≤0.01mg/L	4.1 ug/L	符合
19	汞	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 11.1	≤0.001mg/L	<0.1 ug/L	符合
20	铅	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 14.3	≤0.01mg/L	<0.07 ug/L	符合
21	镉	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 12.4	≤0.005mg/L	<0.06 ug/L	符合
22	铝	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 4.5	≤0.2mg/L	<1.2 ug/L	符合
23	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 13.1	≤0.05 mg/L	0.018 mg/L	符合
24	高锰酸盐指数（以 O2 计）	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2023 4.1	≤3.0mg/L	0.50 mg/L	符合
25	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 4.3	≤0.06 mg/L	<0.016 μg/L	符合
26	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 6.2	≤0.06mg/L	<0.007 μg/L	符合
27	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 7.2	≤0.1mg/L	<0.010 μg/L	符合
28	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 5.2	≤0.1mg/L	<0.023 μg/L	符合
29	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 15.2	≤0.05mg/L	<0.0037 mg/L	符合
30	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 16.2	≤0.1mg/L	<0.0044 mg/L	符合
31	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 21.2	≤0.7 mg/L	0.0221 mg/L	符合
32	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 20.2	≤0.7 mg/L	<0.0024 mg/L	符合
33	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.3	出厂水≥0.3mg/L 末梢水≥0.05mg/L	<0.02 mg/L	不符合
34	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 8.4	出厂水≥0.1mg/L 末梢水≥0.02mg/L	0.03 mg/L	符合

达拉特旗疾病预防控制中心

检验检测报告

达拉特旗检字（水质）第 2024SZ0203 号

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项评价
35	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1	100CFU/mL	16 CFU/mL	符合
36	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.3	不应检出	未检出	符合
37	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2023 7.3	不应检出	未检出	符合
38	三卤甲烷	25-28 总和	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.00037	符合

以下空白

检验检测报告



2405031C0197
有效期至2025年03月25日

达拉特旗检字（水质）第 2024SZ0202 号

样品名称：生活饮用水（末梢水）

标称生产厂家/样品来源：内蒙古丝绸之路有限公司

送检单位：达拉特旗疾病预防控制中心食环科

检验类别：卫生监测

达拉特旗疾病预防控制中心

2024 年 11 月 25 日

本 中 心 声 明

- 一、 本报告无本中心“检验检测报告专用章”无效。
- 二、 本报告检验数据及结论涂改无效。
- 三、 本报告无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 四、 未经本中心书面批准，不得复制本报告。经同意复制的检验报告复印件未重新加盖“检验报告专用章”无效。
- 五、 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出。
- 六、 送样委托检验，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品。
- 七、 分包项目用“△”表示。

本中心地址：达拉特旗树林召镇建设路5号

邮 编：014300

电 话：0477—3947104

达拉特旗疾病预防控制中心

检验检测报告

达拉特旗检字（水质）第 2024SZ0202 号

样品名称	生活饮用水（末梢水）	商 标	/
检验类别	卫生监测	样品标识（编号）	2024SZ0279
标称生产单位	/	样品来源	黄河阳光酒店（厨房）
样品状态、规格及数量	聚乙烯瓶、玻璃瓶、无菌袋装/6200ml	样品生产日期或批号	/
送检单位	达拉特旗疾控中心食环科	送检单位地址	达拉特旗建设路 5 号
送 样 人	王泓缘	送样日期	2024 年 11 月 12 日
收样日期	2024 年 11 月 12 日	检验日期	2024 年 11 月 12 日
检验依据	生活饮用水标准检验方法 GB/T5750-2023		
检 验 项 目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH 值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐（以 N 计）、氨（以 N 计）、铝、铁、锰、铜、锌、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、高锰酸盐指数（以 O2 计）、三氯甲烷、二溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三卤甲烷		
检验结果	该样品所检项目除游离氯均符合 GB5749—2022《国家生活饮用水卫生标准》中表 1 生活饮用水水质常规指标及限值及表 2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求；当采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定亚氯化氯和游离氯，两项指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求；		
评 价	(检验报告专用章)		
备 注			

编制: 邵小慧

审核: 孙明明

签发: 马

编制日期: 2024.11.25

审核日期: 2024.11.25

签发日期 2024.11.25

达拉特旗疾病预防控制中心
检验检测报告

达拉特旗检字（水质）第 2024SZ0202 号

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项评价
1	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1	≤15 度	5 度	符合
2	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1	≤1NTU	<0.5 NTU	符合
3	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1	无	无	符合
4	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	符合
5	PH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1	6.5~8.5	8.17	符合
6	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 11.1	≤1000mg/L	229 mg/L	符合
7	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 10.1	≤450 mg/L	134 mg/L	符合
8	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 6.2	≤1.0 mg/L	0.9 mg/L	符合
9	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 5.2	≤250 mg/L	17.92 mg/L	符合
10	硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 8.3	≤10 mg/L	2.58 mg/L	符合
11	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 4.2	≤250 mg/L	33.44 mg/L	符合
12	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 7.4	≤0.05mg/L	<0.0016 mg/L	符合
13	氨 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 11.5	≤0.5mg/L	0.12 mg/L	符合
14	铁	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 5.1	≤0.3 mg/L	<0.3 mg/L	符合
15	锰	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 6.1	≤0.1 mg/L	<0.1 mg/L	符合
16	铜	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 7.2	≤1.0 mg/L	<0.2 mg/L	符合
17	锌	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 8.1	≤1.0mg/L	<0.05 mg/L	符合

达拉特旗疾病预防控制中心

检验检测报告

达拉特旗检字（水质）第 2024SZ0202 号

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项评价
18	砷	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 9.1	≤0.01mg/L	5.5 ug/L	符合
19	汞	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 11.1	≤0.001mg/L	<0.1 ug/L	符合
20	铅	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 14.3	≤0.01mg/L	<0.07 ug/L	符合
21	镉	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 12.4	≤0.005mg/L	<0.06 ug/L	符合
22	铝	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 4.5	≤0.2mg/L	<1.2 ug/L	符合
23	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 13.1	≤0.05 mg/L	0.015 mg/L	符合
24	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2023 4.1	≤3.0mg/L	0.70 mg/L	符合
25	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 4.3	≤0.06 mg/L	<0.016 μg/L	符合
26	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 6.2	≤0.06mg/L	<0.007 μg/L	符合
27	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 7.2	≤0.1mg/L	<0.010 μg/L	符合
28	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 5.2	≤0.1mg/L	<0.023 μg/L	符合
29	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 15.2	≤0.05mg/L	<0.0037 mg/L	符合
30	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 16.2	≤0.1mg/L	<0.0044 mg/L	符合
31	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 21.2	≤0.7 mg/L	0.0260 mg/L	符合
32	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 20.2	≤0.7 mg/L	<0.0024 mg/L	符合
33	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.3	出厂水≥0.3mg/L 末梢水≥0.05mg/L	<0.02 mg/L	不符合
34	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 8.4	出厂水≥0.1mg/L 末梢水≥0.02mg/L	0.02 mg/L	符合

达拉特旗疾病预防控制中心


检验检测报告

达拉特旗检字（水质）第 2024SZ0202 号

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项评价
35	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1	100CFU/mL	14 CFU/mL	符合
36	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.3	不应检出	未检出	符合
37	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2023 7.3	不应检出	未检出	符合
38	三卤甲烷	25-28 总和	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.00037	符合

以下空白

检验检测报告



达拉特旗检字（水质）第 2024SZ0201 号

样品名称：生活饮用水（末梢水）

标称生产厂家/样品来源：内蒙古丝绸之路有限公司

送检单位：达拉特旗疾病预防控制中心食环科

检验类别：卫生监测

达拉特旗疾病预防控制中心

2024年 11 月 25 日

本 中 心 声 明

- 一、 本报告无本中心“检验检测报告专用章”无效。
- 二、 本报告检验数据及结论涂改无效。
- 三、 本报告无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 四、 未经本中心书面批准，不得复制本报告。经同意复制的检验报告复印件未重新加盖“检验报告专用章”无效。
- 五、 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出。
- 六、 送样委托检验，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品。
- 七、 分包项目用“△”表示。

本中心地址：达拉特旗树林召镇建设路5号

邮 编：014300

电 话：0477—3947104

达拉特旗疾病预防控制中心

检验检测报告

达拉特旗检字（水质）第 2024SZ0201 号

样品名称	生活饮用水（末梢水）	商 标	/
检验类别	卫生监测	样品标识（编号）	2024SZ0278
标称生产单位	/	样品来源	欣康医院（化验室）
样品状态、规格及数量	聚乙烯瓶、玻璃瓶、无菌袋装/6200ml	样品生产日期或批号	/
送检单位	达拉旗疾控中心食环科	送检单位地址	达拉旗建设路 5 号
送 样 人	王泓缘	送样日期	2024 年 11 月 12 日
收样日期	2024 年 11 月 12 日	检验日期	2024 年 11 月 12 日
检 验 依 据	生活饮用水标准检验方法 GB/T5750-2023		
检 验 项 目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH 值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐（以 N 计）、氨（以 N 计）、铝、铁、锰、铜、锌、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、高锰酸盐指数（以 O2 计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三卤甲烷		
检验结果	该样品所检项目均符合 GB5749—2022《国家生活饮用水卫生标准》中表 1 生活饮用水水质常规指标及限值及表 2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求；		
评 价	当采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定二氧化氯和游离氯，两项指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求；		
备 注	（检验报告专用章） 达拉特旗疾病预防控制中心 检验检测专用章 15066210031115		

编制：邵小慧

审核：郭永刚

签发：马永

编制日期：2024.11.25

审核日期：2024.11.25

签发日期：2024.11.25

达拉特旗疾病预防控制中心

检验检测报告

达拉特旗检字（水质）第 2024SZ0201 号

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项评价
1	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1	≤15 度	5 度	符合
2	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1	≤1NTU	<0.5 NTU	符合
3	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1	无	无	符合
4	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	符合
5	PH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1	6.5~8.5	8.15	符合
6	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 11.1	≤100mg/L	206 mg/L	符合
7	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 10.1	≤450 mg/L	128 mg/L	符合
8	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 6.2	≤1.0 mg/L	0.9 mg/L	符合
9	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 5.2	≤250 mg/L	15.94 mg/L	符合
10	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 8.3	≤10 mg/L	2.64 mg/L	符合
11	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 4.2	≤250 mg/L	30.44 mg/L	符合
12	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 7.4	≤0.05mg/L	<0.0016 mg/L	符合
13	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 11.5	≤0.5mg/L	0.12 mg/L	符合
14	铁	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 5.1	≤0.3 mg/L	<0.3 mg/L	符合
15	锰	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 6.1	≤0.1 mg/L	<0.1 mg/L	符合
16	铜	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 7.2	≤1.0 mg/L	<0.2 mg/L	符合
17	锌	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 8.1	≤1.0mg/L	<0.05 mg/L	符合

达拉特旗疾病预防控制中心

检验检测报告

达拉特旗检字 （水质） 第 2024SZ0201 号

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项评价
18	砷	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 9.1	≤0.01mg/L	5.3 ug/L	符合
19	汞	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 11.1	≤0.001mg/L	<0.1 ug/L	符合
20	铅	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 14.3	≤0.01mg/L	<0.07 ug/L	符合
21	镉	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 12.4	≤0.005mg/L	<0.06 ug/L	符合
22	铝	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 4.5	≤0.2mg/L	3.3 ug/L	符合
23	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 13.1	≤0.05 mg/L	0.018 mg/L	符合
24	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2023 4.1	≤3.0mg/L	0.60 mg/L	符合
25	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 4.3	≤0.06 mg/L	<0.016 μg/L	符合
26	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 6.2	≤0.06mg/L	<0.007 μg/L	符合
27	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 7.2	≤0.1mg/L	<0.010 μg/L	符合
28	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 5.2	≤0.1mg/L	<0.023 μg/L	符合
29	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 15.2	≤0.05mg/L	<0.0037 mg/L	符合
30	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 16.2	≤0.1mg/L	<0.0044 mg/L	符合
31	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 21.2	≤0.7 mg/L	0.0281 mg/L	符合
32	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 20.2	≤0.7 mg/L	<0.0024 mg/L	符合
33	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.3	出厂水≥0.3mg/L 末梢水≥0.05mg/L	0.09 mg/L	符合
34	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 8.4	出厂水≥0.1mg/L 末梢水≥0.02mg/L	0.02 mg/L	符合

达拉特旗疾病预防控制中心

检验检测报告

达拉特旗检字（水质）第 2024SZ0201 号

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项评价
35	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1	100CFU/mL	11 CFU/mL	符合
36	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.3	不应检出	未检出	符合
37	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2023 7.3	不应检出	未检出	符合
38	三卤甲烷	25-28 总和	该化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.00037	符合

以下空白

检验检测报告



达拉特旗检字（水质） 第 2024SZ0200 号

样品名称：生活饮用水（出厂水）

标称生产厂家/样品来源：内蒙古丝绸之路有限公司

送检单位：达拉特旗疾病预防控制中心食环科

检验类别：卫生监测

达拉特旗疾病预防控制中心

2024 年 11 月 25 日



本 中 心 声 明

- 一、 本报告无本中心“检验检测报告专用章”无效。
- 二、 本报告检验数据及结论涂改无效。
- 三、 本报告无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 四、 未经本中心书面批准，不得复制本报告。经同意复制的检验报告复印件未重新加盖“检验报告专用章”无效。
- 五、 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出。
- 六、 送样委托检验，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品。
- 七、 分包项目用“△”表示。

本中心地址：达拉特旗树林召镇建设路5号

邮 编：014300

电 话：0477—3947104

达拉特旗疾病预防控制中心

检验检测报告

达拉特旗检字（水质）第 2024SZ0200 号

样品名称	生活饮用水（出厂水）	商 标	/
检验类别	卫生监测	样品标识（编号）	2024SZ0277
标称生产单位	/	样品来源	内蒙古东源水务有限公司（井房）
样品状态、规格及数量	聚乙烯瓶、玻璃瓶、无菌袋装/6200ml	样品生产日期或批号	/
送检单位	达拉特旗疾控中心食环科	送检单位地址	达拉特旗建设路 5 号
送 样 人	王泓缘	送样日期	2024 年 11 月 12 日
收样日期	2024 年 11 月 12 日	检验日期	2024 年 11 月 12 日
检 验 依 据	生活饮用水标准检验方法 GB/T5750-2023		
检 验 项 目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH 值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐（以 N 计）、氨（以 N 计）、铝、铁、锰、铜、锌、汞、镉、铬（六价）、铅、高锰酸盐指数（以 O2 计）、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三卤甲烷		
检验结果	该样品所检项目均符合 GB5749—2022《国家生活饮用水卫生标准》中表 1 生活饮用水水质常规指标及限值及表 2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求；		
评 价	当采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定三氯化氯和游离氯，两项指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求；		
备 注	（检验报告专用章）		

编制: 邵小慧

审核: 郭明明

签发: 马永

编制日期: 2024.11.25

审核日期: 2024.11.25

签发日期: 2024.11.25

达拉特旗疾病预防控制中心
检验检测报告

达拉特旗检字（水质）第 2024SZ0200 号

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项评价
1	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1	≤15 度	5 度	符合
2	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1	≤1NTU	<0.5 NTU	符合
3	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1	无	无	符合
4	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	符合
5	PH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1	6.5~8.5	8.19	符合
6	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 11.1	≤1000mg/L	189 mg/L	符合
7	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 10.1	≤450 mg/L	120 mg/L	符合
8	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 6.2	≤1.0 mg/L	0.9 mg/L	符合
9	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 5.2	≤250 mg/L	12.90 mg/L	符合
10	硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 8.3	≤10 mg/L	3.17 mg/L	符合
11	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 4.2	≤250 mg/L	23.32 mg/L	符合
12	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 7.4	≤0.05mg/L	<0.0016 mg/L	符合
13	氨 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 11.5	≤0.5mg/L	0.06 mg/L	符合
14	铁	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 5.1	≤0.3 mg/L	<0.3 mg/L	符合
15	锰	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 6.1	≤0.1 mg/L	<0.1 mg/L	符合
16	铜	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 7.2	≤1.0 mg/L	<0.2 mg/L	符合
17	锌	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 8.1	≤1.0mg/L	<0.05 mg/L	符合

达拉特旗疾病预防控制中心

检验检测报告

达拉特旗检字（水质）第 2024SZ0200 号

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项评价
18	砷	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 9.1	≤0.01mg/L	3.4 ug/L	符合
19	汞	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 11.1	≤0.001mg/L	<0.1 ug/L	符合
20	铅	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 14.3	≤0.01mg/L	<0.07 ug/L	符合
21	镉	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 12.4	≤0.005mg/L	<0.06 ug/L	符合
22	铝	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 4.5	≤0.2mg/L	2.1 ug/L	符合
23	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 13.1	≤0.05 mg/L	0.020 mg/L	符合
24	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2023 4.1	≤3.0mg/L	0.50 mg/L	符合
25	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 4.3	≤0.06 mg/L	<0.016 μg/L	符合
26	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 6.2	≤0.06mg/L	<0.007 μg/L	符合
27	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 7.2	≤0.1mg/L	<0.010 μg/L	符合
28	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 5.2	≤0.1mg/L	<0.023 μg/L	符合
29	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 15.2	≤0.05mg/L	<0.0037 mg/L	符合
30	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 16.2	≤0.1mg/L	<0.0044 mg/L	符合
31	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 21.2	≤0.7 mg/L	0.0267 mg/L	符合
32	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 20.2	≤0.7 mg/L	<0.0024 mg/L	符合
33	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.3	出厂水≥0.3mg/L 末梢水≥0.05mg/L	0.32 mg/L	符合
34	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 8.4	出厂水≥0.1mg/L 末梢水≥0.02mg/L	0.15 mg/L	符合

达拉特旗疾病预防控制中心

检验检测报告

达拉特旗检字（水质）第 2024SZ0200 号

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项评价
35	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1	100CFU/mL	9 CFU/mL	符合
36	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.3	不应检出	未检出	符合
37	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2023 7.3	不应检出	未检出	符合
38	三卤甲烷	25-28 总和	该化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.00037	符合

以下空白